

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25921

<b>Gruppe 118</b>	Dach - Ziegel	
<b>Gesuchsteller</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Hersteller</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produkt</b>	Ergoldsbacher Handschlagbiber >21 mm	
<b>Beschrieb</b>	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 180 x 380 mm. Typ: Gotischer Schnitt, unterseitig kapillarvermeidend profiliert, Stärke 21-23 mm. Oberfläche und Farbe: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut, naturrot, sinterrot, engobiert. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Herstellerwerk: Marklkofen.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_018' (3. Dezember 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	01 VKF Ziegel, Version 1.03 vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.01.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit