



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25921

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Handschlagbiber >21 mm	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 180 x 380 mm. Type: gothique, face inférieure profilée contre la capillarité, épaisseur 21-23 mm. Surface et couleur: lisse, ondulée, broyée, rugueuse, rouge naturel, rouge flammé, engobée. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Marklkofen.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_018' (3. Dezember 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5* RG 5*
Remarques	* Le test a été aussi été pratiqué avec des boules de glace de diamètre 6 cm par analogie avec les conditions d'examen du Répertoire AEAI de la protection contre la grêle. L'aspect et l'étanchéité du produit testé sont restés intacts lors de ces tirs.	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.01.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Sabine Lascheit