

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25922

Groupe 111	Toiture - Lés d'étanchéité	
Requérant	SealEco Kävsjövägen 38 33135 Värnamo Sweden	
Fabricant	SealEco 33135 Värnamo Sweden	
Produit	Prelastic C / S / ST	
Description	Lé d'étanchéité en polymère de caoutchouc (EPDM). Epaisseur de 1,2 – 1,5 – 2,0 mm. Pose monocouche.	
Documentation	SGS Intron Certificate B.V.: Rapport d'essais 'CTG-540/5' (12. November 2014), Schreiben 'DK490496-B201520151757' (3. Dezember 2015)	
Conditions d'examen	Décision AEAI n° A lés d'étanchéité du 1.7.2015 (EN 13583)	
Classification	- sur base souple:	RG 5*
Evaluation	- sur base rigide:	RG 4*
	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	01.01.2016	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit