

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25922

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	SealEco Kävsjövägen 38 33135 Värnamo Sweden	
Hersteller	SealEco 33135 Värnamo Sweden	
Produkt	Prelastic C / S / ST	
Beschrieb	Abdichtung aus Kautschukpolymer EPDM. Dicke von 1,2 – 1,5 - 2,0 mm. Einlagige Verlegung.	
Unterlagen	SGS Intron Certificate B.V.: Prüfbericht 'CTG-540/5' (12. November 2014), Schreiben 'DK490496-B201520151757' (3. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)	
Klassifikation Beurteilung	- auf flexibler Unterlage: - auf starrer Unterlage: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5* HW 4* HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.01.2016	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit