



VKF Hagelschutz Nr. 25923

Inhaber /-in
SealEco
Kävsjövägen 38
33135 Värnamo
Sweden

Hersteller /-in
SealEco
33135 Värnamo
Sweden

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Prelastic FR / FRT

Beschreibung Abdichtung aus Kautschukpolymer EPDM.
Dicke von 1,2 – 1,5 mm.
Einlagige Verlegung.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SGS Intron Certificate B.V.: Prüfbericht 'CTG-540/5' (12. November 2014)

Prüfbestimmungen A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstellungsdatum 25.03.2020
Ersetzt Dokument vom 01.01.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch