

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25924

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	SealEco Kävsjövägen 38 33135 Värnamo Sweden	
Hersteller	SealEco 33135 Värnamo Sweden	
Produkt	Superseal ST	
Beschrieb	Vliesverstärkte Elastomer-Dachbahn aus EPDM-Kautschuk, zur mechanischen Befestigung oder Verklebung. Dicke von 1,1 mm. Einlagige Verlegung.	
Unterlagen	SGS Intron Certificate B.V.: Prüfbericht 'CTG-540/5' (12. November 2014), Schreiben 'DK490496-B201520151757' (3. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	- auf flexibler Unterlage:	HW 5*
	- auf starrer Unterlage:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.01.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit