

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25928

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Robert Bosch AG Thermotechnik Österreich Göllnergasse 15-17 1030 Wien Austria	
Hersteller	Bosch Solarthermie GmbH 48493 Wetztingen Germany	
Produkt	Logasol SKS 5.0s / Logasol SKS 5.0w	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor für senkrechte und waagrechte Anwendung. Abdeckung aus Solarglas (ESG), Glasstärke = 3.2 mm. Solar-Keymark 011-7S2273F und 011-7S2271F. Randabschluss des Kollektors aus duroplastischem Kunststoff.	
Unterlagen	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Prüfbericht '21226903.001_HW4' (11. November 2014)	
Prüfbestimmungen	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.01.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit