

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25940

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Tondach Gleinstätten AG Graschach 38 8443 Gleinstätten Austria	
<b>Fabricant</b>	Tondach Gleinstätten AG 8443 Gleinstätten Austria	
<b>Produit</b>	Tondach® Altstadtbiber Rundschnitt >18 mm	
<b>Description</b>	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 190 x 400 mm. Type: arrondie, épaisseur 18-20 mm. Surface: rouge naturel, engobée, émaillée (modèle Amadeus), rugueuse. Couleur: toutes les couleurs disponibles à la fabrique. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Gleinstätten.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '31 4090903-4' (2. Dezember 2015)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 5

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2020  
Date d'édition 16.01.2015  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit