

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25942

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Tondach Gleinstätten AG Graschach 38 8443 Gleinstätten Austria	
Fabricant	Tondach Gleinstätten AG 8443 Gleinstätten Austria	
Produit	Tondach® Wiener Norma	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 270 x 455 mm. Couleur: toutes les couleurs disponibles à la fabrique. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Pinkafeld.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '31 4090903-3' (2. Dezember 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 16.01.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit