

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26123

| | |
|--------------------------------------|--|
| Groupe 122 | Toiture - Capteurs solaires |
| Requérant | Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstrasse 36 4133 Pratteln Schweiz |
| Fabricant | Bosch Thermotechnik GmbH 48493 Wetztingen Germany |
| Produit | Logasol SKT 1.0s / Logasol SKT 1.0w |
| Description | Capteur thermique plan applicable verticalement ou horizontalement. Couverture en verre de sécurité solaire légèrement structuré (VST), épaisseur du verre = 3.2 mm. Certification Solar Keymark n° 011-7S2081F et 011-7S2074F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support. |
| Documentation | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21221193_EN_Bosch_Report' (03. Juni 2013), Rapport d'essais '21222048_EN_Bosch_Report' (09. Juli 2013) |
| Conditions d'examen | Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.03 du 01.11.2012 (verre VST > 3 mm) |
| Classification Evaluation | Résistance à la grêle minimale: RG 3 |

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 29.05.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit