



## Protection contre la grêle AEAI n° 26123

**Demandeur**

Buderus Heiztechnik AG  
Netzibodenstrasse 36  
4133 Pratteln  
Schweiz

**Fabricant**

Bosch Thermotechnik GmbH  
48493 Wettringen  
Germany

**Groupe** 122 - Toiture - Capteurs solaires

**Produit** Logasol SKT 1.0s / Logasol SKT 1.0w

**Description**

Capteur thermique plan applicable verticalement ou horizontalement.  
Couverture en verre de sécurité solaire légèrement structuré (VST),  
épaisseur du verre = 3.2 mm.  
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,  
mais pas la couverture ni le support.

**Documentation**

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21249762.001' (24. August 2020), Rapport d'essais '21249763.001' (11. September 2020); -:  
Confirmation du fabricant '20201012' (12. Oktober 2020)

**Conditions d'essais AEAI** Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification  
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2025  
**Date d'édition** 26.10.2020  
**Remplace l'attestation du** 29.05.2015

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --