

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26136

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Walter Meier (Klima Schweiz) AG Bahnstrasse 24 8603 Schwerzenbach Schweiz	
Hersteller	Walter Meier (Klima Schweiz) AG 8603 Schwerzenbach Schweiz	
Produkt	Terza 251-V / Terza 251-H	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor für senkrechte und waagrechte Anwendungen. Abdeckung ESG Solarglas 3.2 mm. Solar Keymark Nummer 011-7S2483 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Stuttgart: Prüfbericht '12COL1137OEM01' (26. März 2015), Prüfbericht '12COL1138OEM01' (26. März 2015)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	29.05.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit