

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26136

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires	
Requérant	Walter Meier (Klima Schweiz) AG Bahnstrasse 24 8603 Schwerzenbach Schweiz	
Fabricant	Walter Meier (Klima Schweiz) AG 8603 Schwerzenbach Schweiz	
Produit	Terza 251-V / Terza 251-H	
Description	Capteur thermique plan applicable verticalement ou horizontalement. Couverture en verre solaire VST de 3.2 mm. Certification Solar Keymark n°011-7S2483 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.	
Documentation	Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Stuttgart: Rapport d'essais '12COL1137OEM01' (26. März 2015), Rapport d'essais '12COL1138OEM01' (26. März 2015)	
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 29.05.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit