



Protection contre la grêle AEAI n° 26136

Demandeur
Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Schweiz

Fabricant
Meier Tobler AG
8603 Schwerzenbach
Schweiz

Groupe 122 - Toiture - Capteurs solaires

Produit Terza 251-V / Terza 251-H

Description Capteur thermique plan applicable verticalement ou horizontalement.
Couverture en verre solaire VST de 3.2 mm.
Certification Solar Keymark n°011-7S2483 F.
La reconnaissance de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.

Documentation Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Stuttgart: Rapport d'essais
'12COL1137OEM01' (26. März 2015), Rapport d'essais '12COL1138OEM01' (26.
März 2015); -: Bestätigung Hersteller '20200309' (9. März 2020)

Conditions d'examen Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 12.03.2020
Remplace l'attestation du 29.05.2015

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --