

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26141

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Greutol AG 8112 Otelfingen Schweiz	
Produkt	Greotherm System HF Silikon Deckputz 365	
Beschrieb	Deckputz: Greutol Silikonharzputz aussen Vollabrieb, Körnung d= 2 mm. Anstrich GreoColor OptiSilc über Deckputz. Grundierung: GreoPrime Voranstrich Uni. Armierung: Greutol Glasgittergewebe Typ 3000. Unterputz: Greutol Diffu-Spachtel 610, Schichtdicke 10 mm Dämmstoff: Holzweichfaser-Dämmplatte, 160 mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Gesamtstärke Putzaufbau 12 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft .	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '492.3' (15. Dezember 2014)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	29.05.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit