

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26187

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gruppe 121 | Dach - Photovoltaik Module |
| Gesuchsteller | Megasol Energie AG Deitingenstr. 4 Industrie Rütifeld 3380 Wangen an der Aare Schweiz |
| Hersteller | Megasol Energie AG 3380 Wangen an der Aare Schweiz |
| Produkt | CleanFrame2-Solarmodule P255-60-w/P260-60-w/M260-60-b/M270-60-w CF2 |
| Beschrieb | PV-Modul. Getempert, gehärtetes Glas, Stärke=3,2mm. Zellentyp nach Modul: 60 monokristalline, 60 polykristalline Solarzellen. Rahmen: schwarz, eloxiertes Aluminium. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen des Moduls. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion. |
| Unterlagen | -: Bestätigung Hersteller 'Datenblatt_2015CleanFrame 2-Solarmodule' (Februar 2015); TÜV Rheinland: Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61215' (29. Januar 2015), Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61730' (29. Januar 2015) |
| Prüfbestimmungen | B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.03 vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm) |
| Klassifikation Beurteilung | Minimaler Hagelwiderstand: HW 3 |

Bemerkungen

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 | |
| Ausstelldatum | 02.07.2015 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |



Martin Jordi



Sabine Lascheit