

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26188

Gruppe 121	Dach - Photovoltaik Module	
Gesuchsteller	Megasol Energie AG Deitingenstr. 4 Industrie Rütifeld 3380 Wangen an der Aare Schweiz	
Hersteller	Megasol Energie AG 3380 Wangen an der Aare Schweiz	
Produkt	Hochleistungs-Solarmodule P260-60-w/M260-60-b/M270-60-w	
Beschrieb	PV-Modul. Getempert, gehärtetes Glas, Stärke=3,2mm. Zellentyp nach Modul: 60 monokristalline, 60 polykristalline Solarzellen. Rahmen: Aluminium. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen des Moduls. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller 'Datenblatt_2015Hochleistungs-Solarmodule' (April 2015); TÜV Rheinland: Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61215' (29. Januar 2015), Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61730' (29. Januar 2015)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.03 vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	02.07.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit