

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26189

<b>Gruppe 121</b>	Dach - Photovoltaik Module
<b>Gesuchsteller</b>	Megasol Energie AG Deitingenstr. 4 Industrie Rütifeld 3380 Wangen an der Aare Schweiz
<b>Hersteller</b>	Megasol Energie AG 3380 Wangen an der Aare Schweiz
<b>Produkt</b>	Swiss Premium-Solarmodule P260-60-w/M260-60-b/M270-60-b/M270-60-t/M270-60-w/M280-60-w GG
<b>Beschrieb</b>	PV-Modul. Getempert, gehärtetes Glas, Stärke=3,2mm. Zellentyp nach Modul: 60 monokristalline, 60 polykristalline Solarzellen, Rahmenlos. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen des Moduls. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.
<b>Unterlagen</b>	-: Bestätigung Hersteller 'Datenblatt_2015Swiss Premium-Solarmodule' (Februar 2015); TÜV Rheinland: Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61215' (29. Januar 2015), Zertifikat 'Certificate Megasol TUV IEC 61730' (29. Januar 2015)
<b>Prüfbestimmungen</b>	B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.03 vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand: HW 3

**Bemerkungen**

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	02.07.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit