

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26211

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Synthesa Chemie GmbH Dirnbergstrasse 29-31 4320 Perg Austria	
<b>Hersteller</b>	Capatect Baustoffindustrie GmbH 4320 Perg Austria	
<b>Produkt</b>	Wärmedämmverbundsystem Capatect CarbonSpachtel	
<b>Beschrieb</b>	Deckputz: Capatect SI-Reibputz 20, Körnung d=2mm. Grundputz: Capatect CarbonSpachtel, d=5mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 6 mm. Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4x4mm. Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d=100mm. Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'IBS_315021703-1 Capatect CarbonSpachtel' (26. Mai 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	24.06.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit