

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26213

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Synthesa Chemie GmbH Dirnbergstrasse 29-31 4320 Perg Austria	
Hersteller	Capatect Baustoffindustrie GmbH 4320 Perg Austria	
Produkt	Wärmedämmverbundsystem CarbonSpachtel Easy	
Beschrieb	Deckputz: Carbopor Easy 20/Capatect SH-Reibputz 20, Körnung d=2mm. Grundputz: Capatect CarbonSpachtel Easy, d=5mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm. Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4x4mm, einfach. Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d=100mm. Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'IBS_315021703-3 CapatectSpachtelEasy' (26. Mai 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5* HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	24.06.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit