

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26214

| | | |
|----------------------------------|--|-------|
| Groupe 134 | Façade - Crépi sur isolation périphérique | |
| Requérant | Synthesa Chemie GmbH Dirnbergstrasse 29-31 4320 Perg Austria | |
| Fabricant | Capatect Baustoffindustrie GmbH 4320 Perg Austria | |
| Produit | Wärmedämmverbundsystem Capatect Sockelflex Carbon | |
| Description | <p>Enduit de finition : crépi Carbopor Easy 20/Capatect SH-Reibputz 20, granulométrie d = 2 mm.</p> <p>Enduit de fond : crépi Capatect Capatect Sockelflex Carbon, d = 5 mm.</p> <p>Épaisseur totale de l'enduit (crépi de base et crépi de finition) > 7 mm.</p> <p>Armature : Capatect Glasgewebe, maillage 4 x 4 mm, simple.</p> <p>Isolant : plaque d'isolation Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.</p> <p>Plaque d'isolation fixée mécaniquement au moyen de chevilles affleurantes.</p> <p>L'élément d'essai a été testé avec protection des arêtes.</p> | |
| Documentation | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais 'IBS_315021703-4 CapatectSockelflex' (26. Mai 2015) | |
| Conditions d'examen | AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 1. 6. 2014 | |
| Classification Evaluation | Résistance à la grêle fonctionnalité: | RG 5* |
| | Résistance à la grêle aspect: | RG 5* |

Remarques

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| Durée de validité | 31.12.2020 | |
| Date d'édition | 24.06.2015 | |
| Remplace l'attestation du | - | Association des établissements cantonaux d'assurance incendie |




n° AEAI 26214

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------|
| Groupe 134 | Façade - Crépi sur isolation périphérique | | |
| Requérant | Synthesa Chemie GmbH Dirnbergstrasse 29-31 4320 Perg Austria | | |
| Produit | Wärmedämmverbundsystem Capatect Sockelflex Carbon | Durée de validité | 31.12.2020 |

Martin Jordi

Sabine Lascheit