

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26247

Groupe 133	Façade - Panneaux en matière synthétique	
Requérant	Fiberline A/S Barmstedt Allé 5 05500 Middelfart	
Fabricant	Fiberline A/S 05500 Middelfart	
Produit	Fiberline Fassadenverkleidung	
Description	<p>Revêtement de façade en polyester PRV renforcé de fibres de verre. Hauteur du panneau : 40 mm; épaisseur des couches extérieures : 4,2 mm; épaisseur des raidissements : 4 mm; largeur du panneau 500 mm. Couleur : PRV naturel, similaire à RAL 6021, translucide. Surface supérieure : peinture liquide avec filtre UV semi-brillante. Surface inférieure semi-brillante. Joints disposés horizontalement. Montage avec système Fiberline sur un support plan.</p>	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '372-15/1c' (21. Mai 2015)	
Conditions d'examen	Prüfbestimmung Französisch AEAI 11 « Plaques en matière plastique» du 01.06. 2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 5*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 5*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	26.06.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit