

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26247

Gruppe 133	Fassade - Kunststoffplatten	
Gesuchsteller	Fiberline A/S Barmstedt Allé 5 05500 Middelfart	
Hersteller	Fiberline A/S 05500 Middelfart	
Produkt	Fiberline Fassadenverkleidung	
Beschrieb	<p>Fassadenverkleidung aus Glasfaser verstärktem Polyester GF-UP. Panelhöhe: 40 mm; Dicke Aussenschichten: 4.2 mm; Dicke Rippen: 4 mm; Paneelbreite 500 mm. Farbe: GF-UP natur, ähnlich RAL 6021, tansluzent. Oberfläche oben Nasslack mit UV-Filter matt glänzend. Oberfläche unten matt glänzend. Fugenanordnung horizontal. Montage mit System Fiberline auf flächigem Untergrund.</p>	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '372-15/1c' (21. Mai 2015)	
Prüfbestimmungen	11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	26.06.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit