

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26263

Groupe 121	Toiture - modules photovoltaïques	
Requérant	SolarWorld AG Martin-Luther-King-Str. 24 53175 Bonn Germany	
Fabricant	SolarWorld AG 53175 Bonn Germany	
Produit	Sunmodule SW xxx	
Description	La reconnaissance s'applique aux produits Sunmodule Plus xxx poly, Sunmodule xxx poly R6A, Sunmodule Plus SW 285 mono, Sunmodule Plus SW xxx mono. xxx représente la performance en Wp. La reconnaissance s'applique aux cadres en aluminium naturels et noirs.	
Documentation	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21228387.001' (19. Februar 2015), Rapport d'essais '21227698.001' (27. April 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.6.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 19.08.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit