



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26265

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Fabricant</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produit</b>	Ergoldsbacher Großfalz	
<b>Description</b>	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 260 x 430 mm. Usine: Neufahrn. Surface: engobée. Couleur : toutes les couleurs disponibles. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_017' (3. Dezember 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2020  
Date d'édition 06.08.2015  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Sabine Lascheit