

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26267

<b>Groupe 122</b>	Toiture - Capteurs solaires	
<b>Requérant</b>	SOLTOP Schuppisser AG St. Gallerstrasse 5a 8353 Elgg Schweiz	
<b>Fabricant</b>	SOLTOP Schuppisser AG 8353 Elgg Schweiz	
<b>Produit</b>	Elektra One 1.7H	
<b>Description</b>	Capteur thermique plan. Couverture en verre solaire (SILK) avec traitement antireflet, épaisseur = 5,0 mm. Boîtier en aluminium (profilé extrudé). Certifications Solar Keymark 011-7S2518 F.	
<b>Documentation</b>	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H267VKF' (16. Juni 2015), Rapport d'essais 'H267VKF-A1' (15. Oktober 2015)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Capteurs solaires thermiques» version 1.02 du 01.06.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 5

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2020  
Date d'édition 06.08.2015  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit