

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26268

Gruppe 129	Fassade - Sandwichpaneele	
Gesuchsteller	Brucha GmbH Rusterstrasse 33 3451 Michelhausen Austria	
Hersteller	Brucha GmbH 3451 Michelhausen Austria	
Produkt	Wandpaneel Typ WP, FP, FP-P	
Beschrieb	Sandwichpaneel (Wandpaneel). Unterblechplatte (innen): Stärke = 0,5 mm verzinkt, 25 my PE-lackiert. Dämmstoff: PUR Hartschaumdämmung, Stärke = ca. 100 mm, Rohdichte > 40 kg/m ³ . Deckblechplatte (ausser): Stärke > 0,63 mm verzinkt, Zugfestigkeit >320 N/mm ² , 25 my PE-lackiert, RAL matt, 30% Glanzgrad. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Farbgruppe I mit gleichem Glanzgrad und Typ WP, FP und FP-P Profiltyp 1-5. Ränder und T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxis mittels gesondertem Deckblech abgedeckt.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '315020410-1' (10. Juni 2015), Prüfbericht '315020410-2' (10. Juni 2015), Prüfbericht '315020410-3' (09. November 2015)	
Prüfbestimmungen	20 VKF Sandwichelement, Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 3
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	05.03.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	17.08.2015	



Martin Jordi



Sabine Lascheit