



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26268

Groupe 129	Façade - Panneaux sandwich	
Requérant	Brucha GmbH Rusterstrasse 33 3451 Michelhausen Austria	
Fabricant	Brucha GmbH 3451 Michelhausen Austria	
Produit	Wandpaneel Typ WP, FP, FP-P	
Description	<p>Panneau sandwich (panneau mural). Plaque de tôle inférieure (intérieure): épaisseur = 0,5 mm zinguée, peinture PE = 25 my. Matériau d'isolation: isolation en mousse dure PUR, épaisseur = env. 100 mm, masse volumique > 40 kg/m³. Plaque de tôle de recouvrement (extérieure): épaisseur > 0,63 mm zinguée, résistance à la traction >320 N/mm², peinture PE = 25 my, mat RAL, 30% de degré de brillance. La reconnaissance s'applique à toutes les teintes disponibles de la gamme de couleurs I, avec le même degré de brillance et aux types WP, FP et FP-P de profil 1-5. Bords et joint en T non testés car recouverts en pratique d'une tôle d'habillage spécifique.</p>	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '315020410-1' (10. Juni 2015), Rapport d'essais '315020410-2' (10. Juni 2015), Rapport d'essais '315020410-3' (09. November 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 20 « Eléments sandwich » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3
Remarques		
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	05.03.2016	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	17.08.2015	

Martin Jordi

Sabine Lascheit