

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26272

<b>Gruppe 113</b>	Dach - Kunststoffplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	Indu Light P&V GmbH Lauterbachstrasse 32 78586 Deilingen Germany	
<b>Hersteller</b>	Indu Light P&V GmbH 06132 Halle / Saale Germany	
<b>Produkt</b>	Wellengitter WG über Steg-Sechsfachplatte aus Polycarbonat	
<b>Beschrieb</b>	Hagelschutzgitter über Steg- Sechsfachplatte aus PC. Typ Bayer Makrolon®, 16 mm, Abstand Gitter zu Platte > 55 mm. Stahldrahtgitter, Draht gewellt, Marke Crapal. Maschenweite 16/16 mm, Dicke 1.6 mm, Beschichtung des Drahtes Zink-Aluminium. Drahtgitter auf Alu-Kastenprofil vierseitig geklemmt und mit doppelter Gummidichtung auf Alu-Fensterrahmen verschraubt, Anzugsdrehmoment der Schrauben 19 Nm. Die Anerkennung gilt für Grössen < 1.5 m2.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '173-09/9c' (21. Dezember 2009), Gutachterliche Stellungnahme '363-15/1' (7. März 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>		
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
<b>Bemerkungen</b>	Die Bauteilfunktion Aussehen wurde nicht geprüft, das Hagelschutzgitter hat die Funktion einer Verschleisschicht.	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	17.09.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit