

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26350

<b>Groupe 121</b>	Toiture - modules photovoltaïques	
<b>Requérant</b>	Panasonic Electric Works Europe AG Rudolf-Diesel-Ring 2 83607 Holzkirchen Germany	
<b>Fabricant</b>	Panasonic Electric Works Europe AG 83607 Holzkirchen Germany	
<b>Produit</b>	Panasonic Solarmodule VBHNxxxSJ25 / SJ46	
<b>Description</b>	Module photovoltaïque. Verre durci, épaisseur = 3,2 mm, avec cadre en alu. La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance du module. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.	
<b>Documentation</b>	-: Bestätigung Hersteller 'C_Filing System VBHNxxxSJ25' (27.08.2015), Bestätigung Hersteller 'C_Filing System VBHNxxxSJ46' (27.08.2015)	
<b>Conditions d'examen</b>	Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.03 du 01.11.2012 (verre VST > 3 mm)	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2020  
**Date d'édition** 17.09.2015  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit