

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26351

<b>Gruppe 111</b>	Dach - Dichtungsbahnen	
<b>Gesuchsteller</b>	Bauder Ges.m.b.H Gewerbepark 16 4052 Ansfelden Austria	
<b>Hersteller</b>	Bauder Ges.m.b.H 4052 Ansfelden Austria	
<b>Produkt</b>	Bauder Thermofol U 18	
<b>Beschrieb</b>	Kunststoff-Dachbahn aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit einer Verstärkung aus synthetischen Fasern, durchwurzlungsfest. Für lose Verlegung, mechanische Befestigung oder unter Auflast. Nenndicke (U 18): 1,8 mm.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Gutachterliche Stellungnahme 'Stellungnahme IBS Hagelschlag_111_1037_006' (25.08.2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.1.2010 (EN 13583)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	17.09.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit