

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26357

Gruppe 111	Dach - Dichtungsbahnen	
Gesuchsteller	Bauder Ges.m.b.H Gewerbepark 16 4052 Ansfelden Austria	
Hersteller	Bauder Ges.m.b.H 4052 Ansfelden Austria	
Produkt	BauderTEC Warmdach	
Beschrieb	<p>Bauder-Warmdach-Systeme mit Bitumenbahnen, 2-lagig. Geklebt oder mechanisch befestigt auf Unterkonstruktion, weichen Untergrund. Untere Lage: BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (4mm). Obere Lage: Bauder E-KV-4 S (4,2mm) oder E-KV-5 S (5,2mm) oder BauderFLEX K4E (4,2mm) oder BauderFLEX K5E (5,2mm) oder Baukubit K5K (5,2mm). Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '111_1037_001' (10.04.2015), Gutachterliche Stellungnahme '111_1037_007_Stellungnahme_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme '111_1037_001' (23. September 2015)	
Prüfbestimmungen	00a VKF Allgemeiner Teil A vom 1. 1. 2010, 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	14.10.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit