

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26359

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	w&p Baustoffe GmbH Baumit Strasse 1 9020 Klagenfurt Austria	
Hersteller	w&p Baustoffe GmbH 9020 Klagenfurt Austria	
Produkt	Baumit Wärmedämmverbundsystem mit Baumit PowerContact	
Beschrieb	Deckputz: Baumit SilikonTop 1,5 K , Körnung d=1,5mm. Grundputz: Baumit UniPrimer. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) 5-6 mm. Hybridsystem. Bewehrung: Baumit Contact mit Baumit TextilglasGitter 4x4, 1-lagig, d=3mm. Dämmstoff: Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus, d=100mm. Dämmplatte geklebt und/oder mit mechanische Befestigung. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Standard" geprüft.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'PB_134_1030_009' (13.07.2015); '134_1030_01S' (22. September 2015)	
Prüfbestimmungen	00a VKF Allgemeiner Teil A vom 1. 1. 2010, 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	22.09.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit