

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26361

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	w&p Baustoffe GmbH Baumit Strasse 1 9020 Klagenfurt Austria	
<b>Hersteller</b>	w&p Baustoffe GmbH 9020 Klagenfurt Austria	
<b>Produkt</b>	Baumit Wärmedämmverbundsystem mit Baumit FaserSpachtel	
<b>Beschrieb</b>	Deckputz: Baumit SilikonTop 1,5 K , Körnung d=1,5mm. Grundputz: Baumit UniPrimer. Hybridsystem. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) 6-8 mm. Bewehrung: Baumit FaserSpachtel mit Baumit TextilglasGitter 4x4, d=5mm. Dämmstoff: Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus, d=100mm. Dämmplatte geklebt und/oder mit mechanische Befestigung. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Flexibel" und "Standard" geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'PB_134_1030_001' (01.07.2014), Gutachterliche Stellungnahme '134_1030_01S' (22. September 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	00a VKF Allgemeiner Teil A vom 1. 1. 2010, 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	22.09.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit