

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26388

Gruppe 140	Fassade - Mineralisch gebundene Platten	
Gesuchsteller	Fermacell GMBH Schweiz Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
Hersteller	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
Produkt	Powerpanel HD mit Putzsystem Greutol	
Beschrieb	<p>Putzträgerplatte Powerpanel HD, Stärke 15 mm. Befestigung auf Unterkonstruktion in Holz mit Klammern. Putzaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundputz Greutol Multiplanspachtel (mineralisch) 407, Stärke = 5 mm. - Greutol Glasgittergewebe Nr. 3000. - Voranstrich Uni. - Greutol Deckputz organisch (Kunststoffputz), Stärke 2 mm. mit Körnung 2 mm - Anstrich weiss 2x Greutol GreoColor OptiTop. <p>Gesamtdicke Putz = 7 mm. Ohne Kantenschutz geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '497_1' (1. Juli 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04, 21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	15.10.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit