



## VKF Hagelschutz Nr. 26388

**Inhaber /-in**

James Hardie Europe GmbH Schweiz  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

James Hardie Europe GmbH  
40474 Düsseldorf  
Germany

**Gruppe** 140 - Fassade - Mineralisch gebundene Platten

**Produkt** Powerpanel HD mit Putzsystem Greutol

**Beschreibung**

Putzträgerplatte Powerpanel HD, Stärke 15 mm.  
Befestigung auf Unterkonstruktion in Holz mit Klammern.  
Putzaufbau:  
- Grundputz Greutol Multiplanspachtel (mineralisch) 407, Stärke = 5 mm.  
- Greutol Armierungsgewebe 7x7.  
- Voranstrich Uni.  
- Greutol Deckputz Aussen organisch (Kunststoffputz), Stärke 2 mm, Körnung 2 mm  
- Anstrich weiss 2x Greutol GreoColor OptiTop.  
Gesamtdicke Putz = 7 mm. Ohne Kantenschutz geprüft.

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '497\_1' (1. Juli 2015); -: Bestätigung Hersteller '20200206' (6. Februar 2020)

**Prüfbestimmungen**

08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04, 21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012

**Klassifikation  
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*  
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 26.03.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 15.10.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --      Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW --      Wasserdichtheit HW 3\*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch