

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26426

<b>Groupe 121</b>	Toiture - modules photovoltaïques	
<b>Requérant</b>	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Fabricant</b>	-	
<b>Produit</b>	Swisspearl® Integral 2 M180	
<b>Description</b>	Module photovoltaïque verre-verre. Verre supérieur ESG 3.2 mm avec couche antireflet. Verre inférieur ESG 3.0 mm. Sans cadre, Swisspearl® Modulprofil, aluminium, anodisé en noir.	
<b>Documentation</b>	SUPSI-DACD: Rapport d'essais '14-246/4-REP1' (10. Februar 2015), Rapport d'essais '14-246/E-REP1' (8. Januar 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.6.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2021  
**Date d'édition** 14.01.2016  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit