



Protection contre la grêle AEAI n° 26426

Demandeur
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Sunskin roof

Description Module photovoltaïque verre-verre.
Verre supérieur ESG 3.2 mm.
Verre inférieur ESG 3.0 mm.
Sans cadre, profil du système, aluminium, anodisé en noir.

Documentation SUPSI-DACD: Rapport d'essais '14-246/4-REP1' (10. Februar 2015), Rapport d'essais '14-246/E-REP1' (8. Januar 2016)

Conditions d'examen AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.6.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 21.10.2019
Remplace l'attestation du 14.01.2016

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:
Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité