

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26442

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Ernst Schweizer AG Bahnhofplatz 11 8908 Hedingen Schweiz	
Hersteller	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz	
Produkt	FK2-XS	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor. Anerkennung gilt für die Typen FK2-XS H4 und FK2-XS V4. Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 3,2 mm. Rahmen aus Aluminiumlegierung. Solar Keymark-Nummer: 011-7S2564 F.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H265VKF' (21. September 2015)	
Prüfbestimmungen	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	02.12.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit