

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26442

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires	
Requérant	Ernst Schweizer AG Bahnhofplatz 11 8908 Hedingen Schweiz	
Fabricant	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz	
Produit	FK2-XS	
Description	<p>Capteur thermique plat. La reconnaissance s'applique aux types FK2-XS H4 et FK2-XS V4. Revêtement en verre de sécurité trempé (ESG), épaisseur = 3,2 mm. Cadre en alliage d'aluminium. Numéro Solar Keymark: 011-7S2564 F.</p>	
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H265VKF' (21. September 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 19 « Capteurs solaires thermiques » version 1.02 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 02.12.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit