



VKF Hagelschutz Nr. 26442

Inhaber /-in
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
Schweiz

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt FK2-XS H4, FK2-XS V4

Beschreibung Thermischer Flachkollektor.
Anerkennung gilt für die Typen FK2-XS H4 und FK2-XS V4.
Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 3,2 mm.
Rahmen aus Aluminiumlegierung.
Solar Keymark-Nummer: 011-7S2564 F.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H265VKF' (21. September 2015),
Prüfbericht 'H314' (13. Mai 2020)

VKF Prüfbestimmungen 19 VKF Thermische Sonnenkollektoren, Version 1.03 vom 1.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 19.06.2020
Ersetzt Dokument vom 02.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch