

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26452

<b>Groupe 115</b>	Toiture - lanterneau	
<b>Requérant</b>	Indu Light P&V GmbH Lauterbachstrasse 32 78586 Deilingen Germany	
<b>Fabricant</b>	Indu Light P&V GmbH 06132 Halle / Saale Germany	
<b>Produit</b>	Alu-Profilystem ELS	
<b>Description</b>	Cadre pour lanterneau en profilés d'aluminium extrudé avec exemple de vitrage en plaques alvéolaires 16 mm fixé entre des bandes de joint EPDM. Épaisseur minimale du profilé extrudé à l'endroit le plus fin > 1,5 mm. Surface : sans revêtement. Les plaques alvéolaires en PC ne sont pas concernées par cette reconnaissance.	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '380-15/2' (17. September 2015)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 24 Bandes lumineuses, version 1.02 du 01.06.2014	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2021  
Date d'édition 01.01.2016  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit