

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26453

Groupe 115	Toiture - lanterneau	
Requérant	Indu Light P&V GmbH Lauterbachstrasse 32 78586 Deilingen Germany	
Fabricant	Indu Light P&V GmbH 06132 Halle / Saale Germany	
Produit	Skyline / Shedline	
Description	<p>Système de lanterneau plan incliné avec faces latérales. Plaques alvéolaires en matériau synthétique Dott. Gallina Typ Polycarb® 6W-16m (6 couches). Épaisseur de la couche extérieure min.0,66 mm. Épaisseur des nervures min. 0,63 mm. Panneau de toiture incliné de 30° (toiture). Longueur max. 1,5 m. Largeur max. 1,2 m. Panneaux latéraux fixés verticalement, triangulaires (façade). Côté le plus long max. 1,4 m. Couleur : gris-blanc (opale) ; surface : très brillante. Protection contre les UV : couche coextrudée sur la face extérieure, épaisseur 40 my. Cadre en aluminium. Plaques PC fixées dans le cadre entre les bandes de joint. Pour le cadre voir recommandation protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26452.</p>	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '380-15/1k' (16. September 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 24 Bandes lumineuses, version 1.02 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5* RG 3*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	01.01.2016	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit