



VKF Hagelschutz Nr. 26469

Inhaber /-in
Knauf Gips KG
Am Bahnhof 17
97346 Iphofen
Germany

Hersteller /-in
Knauf Gips KG
97346 Iphofen
Germany

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Knauf Warm-Wand System (SM300)

Beschreibung Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch) , Körnung d= 2 mm.
Grundputz (Unterputz): Armiermörtel SM300 (mineralisch).
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) 6-7 mm.
Bewehrung: Armiergewebe 5x5.
Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm.
Dämmplatte mechanisch befestigt mit Dübel versenkt mit Rondelle, flächenbündig.
Der Probekörper wurde mit Knauf Gewebeeckwinkel (umlaufender Kantenschutz) geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '31 5022305-2' (14. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme
'320012909-2' (13. Oktober 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 2*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2021
Ersetzt Dokument vom 14.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 2*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch