

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26470

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97343 Iphofen Germany	
Hersteller	Knauf Gips KG 97343 Iphofen Germany	
Produkt	Knauf Warm-Wand System (SM700 Pro)	
Beschrieb	Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch) , Körnung d= 2 mm. Grundputz (Unterputz): Armiermörtel SM700 Pro (mineralisch). Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) mind. 7 mm. Bewehrung: Armiergewebe 5x5. Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm. Dämmplatte mechanisch befestigt mit Dübel versenkt mit Rondelle, flächenbündig. Der Probekörper wurde mit Knauf Gewebeeckwinkel (umlaufender Kantenschutz) geprüft.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '3'I 5022305-1' (14. September 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung Version 1.04 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	14.12.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit