



## VKF Hagelschutz Nr. 26470

**Inhaber /-in**  
Knauf Gips KG  
Am Bahnhof 17  
97346 Iphofen  
Germany

**Hersteller /-in**  
Knauf Gips KG  
97346 Iphofen  
Germany

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Knauf Warm-Wand System (SM700 Pro)

**Beschreibung** Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch) , Körnung d= 2 mm.  
Grundputz (Unterputz): Armiermörtel SM700 Pro (mineralisch).  
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) mind. 7 mm.  
Bewehrung: Armiergewebe 5x5.  
Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm.  
Dämmplatte mechanisch befestigt mit Dübel versenkt mit Rondelle, flächenbündig.  
Der Probekörper wurde mit Knauf Gewebeeckwinkel (umlaufender Kantenschutz) geprüft.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '3'I 5022305-1' (14. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme  
'320012909-1' (13. Oktober 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung Version 1.04 vom 1. 6. 2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 14.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

  
Martin Jordi

  
Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3\*