

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26483

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Weishaupt AG Chrummacherstrasse 8 8954 Geroldswil Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz	
<b>Produkt</b>	WTS-F2	
<b>Beschrieb</b>	Thermischer Flachkollektor. Anerkennung gilt für die Typen WTS-F2 K5 und WTS-F2 K6. Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 3,2 mm. Rahmen aus Aluminiumlegierung. Solar Keymark-Nummer: 011-7S2574 F.	
<b>Unterlagen</b>	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H265VKF' (21. September 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren Version 1.02 vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

**Bemerkungen**

<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	14.12.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Sabine Lascheit



Martin Jordi