

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 26623

Groupe 114	Toiture – Coupoles d'éclairage	
Requérant	Wemalux Tageslichttechnik AG Lagerstrasse 8 8953 Dietikon Schweiz	
Fabricant	Eberspächer Tageslichttechnik GmbH 2451 Au am Leithaberge Austria	
Produit	Lichtkuppel zum Öffnen Typ M5 , 150x150	
Description	Wemalux type M5, coupole d'éclairage double couche ouvrant. Ouverture dans le plafond: 150x150 cm2. Couche extérieure: PC, transparente = 3mm. Couche intérieure: PMMA, opale = 2mm. Bordure en alu = 4mm. Testé avec la costière originale en PRV.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC_PB 382-15/5' (9. Dezember 2015), Rapport d'essais 'FPC_PB 382-15/2' (9. November 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 10 « Coupoles d'éclairage » du 1. 6. 2014, version 1.04	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle aspect: Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4* RG 5*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	16.09.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	05.03.2016	



Martin Jordi



Daniela Bienz