


## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26623

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Wemalux Tageslichttechnik AG Lagerstrasse 8 8953 Dietikon Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Eberspächer Tageslichttechnik GmbH 2451 Au am Leithaberge Austria	
<b>Produkt</b>	Lichtkuppel zum Öffnen Typ M5 , 150x150	
<b>Beschrieb</b>	Wemalux Typ M5, 2-schalige Lichtkuppel zum Öffnen. Deckenöffnung 150x150cm <sup>2</sup> . Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3mm. Innenschale Acryl (PMMA), opal = 2mm. Einfassrahmen Alu = 4mm. Geprüft auf Original-Aufsatzkranz GFK.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC_PB 382-15/5' (9. Dezember 2015), Prüfbericht 'FPC_PB 382-15/2' (9. November 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4* HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021	
Ausstelldatum	16.09.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	05.03.2016	



Martin Jordi



Daniela Bienz