

VKF Hagelschutz VKF Nr. 26634

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97343 Iphofen Germany	
Hersteller	Knauf Gips KG 97343 Iphofen Germany	
Produkt	Knauf Warm-Wand System (Pastol)	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch) , Körnung d= 2 mm. Grundputz (Unterputz): Armiermörtel Pastol (mineralisch). Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) min. 5-6 mm. Bewehrung: Armiergewebe Pastol 3x4 einlagig. Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm. Dämmplatte mechanisch befestigt. Der Dübel mit Rondelle ist flächenbündig im Dämmstoff versenkt. Der Probekörper wurde mit umlaufender Kantenschutz (Knauf Rollecke und Knauf Panzer Eckwinkel) geprüft.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht 'Knauf_IBS_PB Nr.315022305-3Pastol' (03. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung Version 1.04 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4* HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	09.03.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Sabine Lascheit



Martin Jordi